

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная – 51, каб. 4, тел. 5-14-43, E-mail: mchs-cheg@mail.ru

Предписание N 25/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

**Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 2 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края**

Должностному лицу: заведующему МБДОУ детский сад № 2

здание (пожарный отсек) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здание дошкольной образовательной организации), категории риска «чрезвычайно высокая», используемое (эксплуатируемое) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее МБДОУ детский сад № 2) (юридический адрес: 682051, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Лазо, 3). Место фактического осуществления деятельности юридического лица: п. Алонка, ул. Лазо, 3. Правообладатель объекта защиты: МБДОУ детский сад № 2 (юридический адрес: п. Алонка, ул. Лазо, 3). ОГРН 1022700732614; ИНН 2710007318.

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение Распоряжения начальника ОНПР по Верхнебуреинскому муниципальному району подполковника внутренней службы Юрчика Р.В. № 25 от 25.05.2021 г., статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» **в период: 18.06.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (1 рабочий день/2 часа), проведена плановая проверка** заместителем начальника отдела – заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кинваню Ю.В. **территорий, здания МБДОУ детский сад № 2, расположенных по адресу: 682051, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Лазо, 3.**

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты

совместно с и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 2 Поповой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п. п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

1.	2.	3.	4.	выполнение)
1.	Отсутствуют эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (при этом светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской).	ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее ФЗ-123); п. 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ).	31.03.2022 г.	
2.	У противопожарной двери (Электрощитовая), а также на дверях, ведущих на лестничную клетку (из помещений медицинского кабинета, музыкального зала и помещений пищеблока) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 5 ФЗ-123); п. 24 ППР в РФ.	31.03.2022 г.	
3.	Дверь помещения вентиляционной камеры не является противопожарной 2-го типа	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; 25 ППР в РФ; 25 п. 5.2.4 СП 4.13130.2013.	31.03.2022 г.	
4.	В помещениях детского сада (за исключением коридоров первого и второго этажей, частично старшей и младшей групп) для покрытия пола применяется линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности строительных материалов.	ст. 5 ФЗ-123; п. 25 ППР в РФ; п.7 ст. 134 ФЗ-123; приложение ФЗ-123: таблица 3.	31.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель начальника ОНПР
по Верхнебуреинскому МР
капитан внутренней службы

«23» июня 2021 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" 23 " 06 2021 г.



Кинваню Ю.В.


(должность, фамилия, инициалы)

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись